



212220110005

检 验 报 告

No: 2023-08SH050403



产品名称: 城镇燃气用二甲醚

委托单位: 重庆市万利来化工股份有限公司

检验类别: 委托检验

重 庆 市 计 量 质 量 检 测 研 究 院

重庆市计量质量检测研究院
检 验 报 告

No:2023-08SH050403

共 2 页第 1 页

产品名称	城镇燃气用二甲醚	规格型号	/
		商标	/
受检单位	/	委托单位	重庆市万利来化工股份有限公司
生产单位	重庆市万利来化工股份有限公司	样品等级	合格品
检验地点	重庆市渝北区杨柳北路1号	检验时间	2023-05-22~2023-05-23
抽样地点	/	到样日期	2023-05-19
样品数量	1罐(5kg)	样品状态	金属罐装, 无标识, 包装完好
抽样基数	/	批(货)号或生产日期	2023.5.18
检验依据	GB/T 25035-2010《城镇燃气用二甲醚》		
检验结论	该样品经检验, 所检项目符合GB/T 25035-2010标准要求。 签发日期 2023年05月23日		
备注	样品来源及信息由委托方负责		

批准: 赵家雄 审核: 杨晋 主检: 张生亮

检验报告附表

报告编号: 2023-08SH050403

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	技术指标	检测结果	判定
1	二甲醚质量分数(%)	≥ 99.0	99.4	合格
2	甲醇质量分数(%)	< 1.0	< 0.1	合格
3	水质量分数(%)	≤ 0.5	0.1	合格
4	铜片腐蚀(级)	不大于1 以下空白	1a	合格